Boletín de análisis

ANÁLISIS

Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
74	Control B	20/01/2014	23/01/2014	29/01/2014

Solicitante
AQUONA

MUESTRA

Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
143501-718	20/01/2014	09:30	Aquona S.A.U	20/01/2014	10:45

Localidad	Punto de muestreo	Tipo punto muestreo	Temp ºC
Miguelturra	Depósito	Depósito	10.5

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo
Parámetros Microbiológicos					
01	Bacterias coliformes	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
02	Escherichia coli	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
04	Clostridium perfringens	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-34
05	Recuento de colonias 22 ºC.	100	6	UFC en 1 mL	IEE-T/L-29
Parámetros Organolépticos					
07	Olor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	IEE-T/L-02
08	Sabor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	IEE-T/L-03
09	Color	15	< 5	mg/L Pt-Co	IEE-T/L-05
10	Turbidez.	1	0,34	UNF	IEE-T/L-04
Parámetros Fisico-Químicos					
12	pH	6,5->9,5	8,15	Und. pH	IEE-T/L-07
13	Conductividad	2500	353	µS/cm a 20 ºC	IEE-T/L-08
14	Amonio	0,5	< 0,10	mg/L	IEE-T/L-10
18	Cloro libre residual.	0,1->N.E.	0,44	mg/L	IEE-T/L-20

Observaciones
Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E. = no especificado en el RD 140/2003)

Calificación Sanitaria
CUMPLE el RD 140/2003 según las determinaciones efectuadas.

En Ciudad Real, a 29 de enero de 2014

Jefe de Laboratorio

Laboratorio ETAP CRL - Autorización LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

* Los parámetros marcados con asterisco, superan el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003