Boletín de análisis

ANÁLISIS

Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
298	Especial	04/03/2014	07/03/2014	12/03/2014

Solicitante
AQUONA

MUESTRA

Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
143501-730	04/03/2014	10:00	Aquona S.A.U	04/03/2014	11:15

Localidad	Punto de muestreo	Tipo punto muestreo	Temp ºC
Miguelturra	Depósito	Depósito	12.7

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo
Parámetros Microbiológicos					
01	Bacterias coliformes	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
02	Escherichia coli	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
03	Enterococo	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-30
04	Clostridium perfringens	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-34
05	Recuento de colonias 22 ºC.	100	0	UFC en 1 mL	IEE-T/L-29
Parámetros Organolépticos					
07	Olor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	IEE-T/L-02
08	Sabor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	IEE-T/L-02
09	Color	15	< 5	mg/L Pt-Co	IEE-T/L-05
10	Turbidez.	1	0,26	UNF	IEE-T/L-04
Parámetros Fisico-Químicos					
12	pH	6,5->9,5	7,70	Und. pH	IEE-T/L-07
13	Conductividad	2500	347	µS/cm a 20 ºC	IEE-T/L-08
14	Amonio	0,5	< 0,10	mg/L	IEE-T/L-10
15	Nitrito.	0,1	< 0,05	mg/L	IEE-T/L-09
18	Cloro libre residual.	0,1->N.E.	0,71	mg/L	IEE-T/L-20
25	Dureza (TH)	N.E.	14,3	º F	IEE-T/L-13
55	Carbono orgánico total	N.E.	2,5	mg/L	IEE-T/L-59

Laboratorio ETAP CRL - Autorización LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

* Los parámetros marcados con asterisco, superan el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003

Boletín de análisis

ANÁLISIS

Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
298	Especial	04/03/2014	07/03/2014	12/03/2014

Solicitante
AQUONA

MUESTRA

Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
143501-730	04/03/2014	10:00	Aquona S.A.U	04/03/2014	11:15

Localidad	Punto de muestreo	Tipo punto muestreo	Temp ºC
Miguelturra	Depósito	Depósito	12.7

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo
Parámetros Aniones					
29	Fluoruro	1,5	< 0,15	mg/L	IEE-T/L-32
30	Cloruro	250	40,8	mg/L	IEE-T/L-32
32	Nitrato	50	< 5,0	mg/L	IEE-T/L-32
34	Sulfato	250	39,9	mg/L	IEE-T/L-32
Parámetros Cationes					
38	Sodio	200	15,3	mg/L	IEE-T/L-32
39	Potasio	N.E.	< 5,0	mg/L	IEE-T/L-32
40	Magnesio	N.E.	10,3	mg/L	IEE-T/L-32
41	Calcio	N.E.	40,4	mg/L	IEE-T/L-32

Observaciones
Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E. = no especificado en el RD 140/2003)

Calificación Sanitaria
CUMPLE el RD 140/2003 según las determinaciones efectuadas.

En Ciudad Real, a 12 de marzo de 2014

Jefe de Laboratorio

Laboratorio ETAP CRL - Autorización LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

* Los parámetros marcados con asterisco, superan el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003