

Boletín de análisis

ANÁLISIS	Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
	1183	Especial	01/09/2014	05/09/2014	11/09/2014
	Solicitante				
	AQUONA				

MUESTRA	Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
	143501-779	01/09/2014	10:00	Aquona S.A.U	01/09/2014	10:30
	Localidad	Punto de muestreo			Tipo punto muestreo	Temp °C
	Miguelturna	Depósito			Depósito	25.2

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo
------	-----------	-------------	--------------------	----------	---------------

Parámetros Microbiológicos

01	Bacterias coliformes	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
02	Escherichia coli	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-27
03	Enterococo	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-30
04	Clostridium perfringens	0	0	UFC en 100 mL	IEE-T/L-34
05	Recuento de colonias 22 °C.	100	0	UFC en 1 mL	IEE-T/L-29

Parámetros Organolépticos

07	Olor	3	<3	Ind. diluc. a 25 °C	IEE-T/L-02
08	Sabor	3	<3	Ind. diluc. a 25 °C	IEE-T/L-02
09	Color	15	<5	mg/L Pt-Co	IEE-T/L-05
10	Turbidez.	1	0,50	UNF	IEE-T/L-04

Parámetros Fisico-Químicos

12	pH	6,5->9,5	7,90	Und. pH	IEE-T/L-07
13	Conductividad	2500	359	μS/cm a 20 °C	IEE-T/L-08
14	Amonio	0,5	<0,10	mg/L	IEE-T/L-10
15	Nitrito.	0,1	<0,05	mg/L	IEE-T/L-09
18	Cloro libre residual.	0,1->N.E.	1,50	mg/L	IEE-T/L-20
25	Dureza (TH)	N.E.	15,2	° F	IEE-T/L-13
55	Carbono orgánico total	N.E.	3,99	mg/L	IEE-T/L-59

Boletín de análisis

ANÁLISIS	Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
	1183	Especial	01/09/2014	05/09/2014	11/09/2014
	Solicitante AQUONA				

MUESTRA	Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
	143501-779	01/09/2014	10:00	Aquona S.A.U	01/09/2014	10:30
	Localidad	Punto de muestreo		Tipo punto muestreo	Temp °C	
	Miguelturra	Depósito		Depósito	25.2	

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo
------	-----------	-------------	--------------------	----------	---------------

Parámetros Aniones

29	Fluoruro	1,5	<0,15	mg/L	IEE-T/L-32
30	Cloruro	250	49,6	mg/L	IEE-T/L-32
32	Nitrato	50	<5,0	mg/L	IEE-T/L-32
34	Sulfato	250	42,1	mg/L	IEE-T/L-32

Parámetros Cationes

38	Sodio	200	19,1	mg/L	IEE-T/L-32
39	Potasio	N.E.	<5,0	mg/L	IEE-T/L-32
40	Magnesio	N.E.	11,6	mg/L	IEE-T/L-32
41	Calcio	N.E.	41,8	mg/L	IEE-T/L-32

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E. = no especificado en el RD 140/2003)

Calificación Sanitaria

CUMPLE el R.D. 140/2003 según las determinaciones efectuadas.

En Ciudad Real, a 11 de septiembre de 2014

Jefe de Laboratorio

Laboratorio ETAP CRL - Autorización LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

* Los parámetros marcados con asterisco, incumplen el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003

